



・浄化槽既存撤去図2



(型式名称 PT60I-180E型)

記号	寸法	数量	仕様	種類
a	700 x 700	1	T2	マンホール
b	700 x 1,200	2	T2	マンホール
c	1,200 x 1,200	1	T2	マンホール
e	600φ	5	T2	マンホール
合併処理装置		接触曝気方式 (沈澱分離方式) 建設省告示第1292号第2第2号 処理対象人員 180 人槽 計画汚水量 24.30 m ³ /d		
沈澱分離槽	TB1	容積	20.87 m ³	(第1槽)
	TB2	容積	10.50 m ³	(第2槽)
接触曝気槽	SB1	容積	8.03 m ³	(第1槽)
	SB2	容積	4.88 m ³	(第2槽)
沈澱槽	T	容積	4.10 m ³	
		水面積	3.14 m ²	
消毒槽	S	水面積	5.18 m ²	
		越流長	5.18 m	
消毒槽	S	容積	0.43 m ³	
放流ポンプ槽	HP	容積	2.86 m ³	
曝気フロー	40A	x 1.12 m ³ /min	x 1.5 KW	x 2台
放流ポンプ	40A	x 0.16 m ³ /min	x 0.25 KW	x 2台
汚泥ポンプ	25A	x 0.11 m ³ /min	x 1 PS	x 1台

(認定番号 85-2BT-0005-31)

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印				計画通知書用押印欄		法適合確認用押印欄		口座名		建築面積		延面積		共通図 整理番号		整理番号		設計事務所名		株式会社 Fan 建築設計		設計図名		浄化槽既存撤去図2		NS		工事名		利尻礼文知マツノ国立公園スリッパ園地改修工事	
代表となる設計者氏名・印				その他の設計者氏名・印				構造設計一級建築士氏名・印		設備設計一級建築士氏名・印		所在地		索引番号		図面番号		令和 3 年 9 月		A-10		管理		主任		主任		主任		主任	
意匠設計者氏名・印				構造設計者氏名・印				設備設計者氏名・印		構造設計一級建築士氏名・印		設備設計一級建築士氏名・印		所在地		索引番号		図面番号		令和 3 年 9 月		A-10		管理		主任		主任		主任	
〇				〇				〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇		〇	